**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,
электронный адрес:mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,
электронный адрес:ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград»
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон/факс: (4012) 52-93-86, 52-93-67, 52-93-81;
электронный адрес: ogpn.centr@yandex.ru

Предписание № 43/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 100; ИНН 3905014950; юридический адрес: 236000, г. Калининград, ул. Д. Донского, 9.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР Центрального района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – главного государственного инспектора Центрального района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору А.А. Власова от 02.04.2018 № 43

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 06 апреля по 07 мая 2018 года Кононовым Артуром Алексеевичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора Центрального района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания по адресу: г. Калининград, ул. Д. Донского, 9.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Клочко Лилией Григорьевной – заведующим МАДОУ г. Калининграда д/с № 100

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не в полном объеме выполнены показателями пожарной опасности по нераспространению горения в соответствии ГОСТ Р 53315	п.3 Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 4.4,4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» ГОСТ Р 53315	до 01 апреля 2019 года	
2.	На объекте защиты не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	п.61. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	до 01 апреля 2019 года	
3.	Горизонтальное расположение дымовых пожарных извещателей составляет менее 0,5 м до электросветильников	п.13.3.6. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	до 01 апреля 2019 года	
4.	Помещения пищеблока не выделены противопожарной перегородкой 1-го типа;	п.5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	до 01 апреля 2019 года	
5.	Отделка пола в помещениях (раздевалок, игровых, спален) групповых ячеек не в полном объёме выполнена показателями класса пожарной опасности КМ2, а также отсутствуют документы на напольное покрытие помещения музыкального и спортивного залов	ч.ч.6,7 ст. 134 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01 апреля 2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР Центрального района
ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России
по Калининградской области – заместитель главного
государственного инспектора Центрального района ГО «Город
Калининград» по пожарному надзору майор внутренней службы
Кононов Артур Алексеевич _____ _____
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) (подпись)
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«07» мая 2018 года

Предписание для исполнения получил(а):

Клочко Лилия Григорьевна – заведующий
МАДОУ г. Калининграда д/с № 100
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

_____
(подпись)

«07» мая 2018 года